令和2年度維持管理の状況に関するデーター（一般廃棄物最終処分場）

施設の名称	御所舟最終処分場	
施設の種類	一般廃棄物最終処分場	
施設の設置場所	富士市桑崎字御所舟490-1	
施設の概要	埋立面積（㎡）	5,030
	埋立容量（㎥）	55,909

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分量	一般焼却灰	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
擁壁点検	点検日	4月24日	5月15日	6月26日	7月31日	8月28日	9月25日	10月23日	11月27日	12月18日	1月14日	2月18日	3月11日
	点検結果	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
調整池点検	点検日	4月24日	5月15日	6月26日	7月31日	8月28日	9月25日	10月23日	11月27日	12月18日	1月14日	2月18日	3月11日
	点検結果	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出水処理施設点検	点検日	4月24日	5月15日	6月26日	7月31日	8月28日	9月25日	10月23日	11月27日	12月18日	1月14日	2月18日	3月11日
	点検結果	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置日	－	－	6月10日	－	－	－	－	－	－	－	－	3月19日
	措置内容	－	－	ポンプ交換	－	－	－	－	－	－	－	－	ポンプ交換

令和2年度　御所舟最終処分場（放流水）検査結果
※　放流先は下水道なのでPH・BOD・COD・SSの基準値は明記なし

検査項目	単位	採水年月日 4月24日	5月15日	6月26日	7月31日	8月28日	9月25日	10月23日	11月27日	12月18日	1月22日	2月26日	3月26日	基準値
水素イオン濃度PH	－	8.2	8.0	5.6	7.5	8.2	7.5	8.2	7.5	8.5	8.0	8.0	8.3	
生物化学的酸素要求量BOD	mg/L	180	180	160	160	140	140	160	160	190	210	200	160	
化学的酸素要求量COD	mg/L	71	76	69	53	59	71	65	82	80	82	86	83	
浮遊物質濃度SS	mg/L	52	54	29	61	49	65	54	42	42	38	23	83	
窒素	mg/L	41	37	36	29	36	39	34	36	45	41	46	37	120以下
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満										0.03以下
シアン化合物	mg/L			0.1未満										1以下
有機りん化合物	mg/L			0.1未満										1以下
鉛及びその化合物	mg/L			0.005未満										0.1以下
六価クロム化合物	mg/L			0.01未満										0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L			0.005未満										0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/L			0.0005未満										0.005以下
アルキル水銀化合物	mg/L			0.0005未満										検出されないこと
PCB	mg/L			0.0005未満										0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満										0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L			0.0005未満										0.1以下
ジクロロメタン	mg/L			0.002未満										0.2以下
四塩化炭素	mg/L			0.0002未満										0.02以下
1，2－ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満										0.04以下
1，1－ジクロロエチレン	mg/L			0.002未満										1以下
シス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満										0.4以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg/L			0.0005未満										3以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg/L			0.0006未満										0.06以下
1，3－ジクロロプロペン	mg/L			0.0002未満										0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L			0.005未満										0.5以下
チウラム	mg/L			0.0006未満										0.06以下
シマジン	mg/L			0.0003未満										0.03以下
チオベンカルブ	mg/L			0.002未満										0.2以下
ベンゼン	mg/L			0.001未満										0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L			0.002未満										0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/L			0.1未満										50又は230以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L			12										200以下
n－ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下（鉱物油）
n－ヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	30以下（動物油脂類）
フェノール類含有量	mg/L			0.67										5以下
銅含有量	mg/L			0.05未満										3以下
亜鉛含有量	mg/L			0.01未満										2以下
溶解性鉄含有量	mg/L			0.05										10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L			0.01未満										10以下
クロム含有量	mg/L			0.03未満										2以下
沃素消費量	mg/L	44	53	48	37	55	47	57	46	62	56	66	91	220以下
大腸菌群数	個/cm^3			0										3000個/cm^3以下
燐含有量	mg/L			0.035										16以下
フッ素及びその化合物	mg/L			0.08未満										15以下
アンモニア性窒素	ms/m			31										
亜硝酸性窒素	mg/L			0.01未満										
硝酸性窒素	mg/L			0.03										
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			0.00073										10以下

令和2年度　最終処分地周縁地下水検査結果（今宮水源地）
＊最終処分場より下に位置した水源地です

採水年月日

検査項目	単位	4月24日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月18日	3月11日	基準値
塩化物イオン	mg/L	12	12	12	12	12	13	13	12	12	12	12	12	－
電気伝導率	ms/m	17	17	17	17	17	18	17	17	17	17	17	17	－
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満										0.003以下
全シアン	mg/L			0.1未満										検出されないこと
鉛	mg/L			0.005未満										0.01以下
六価クロム化合物	mg/L			0.02未満										0.05以下
砒素	mg/L			0.005未満										0.01以下
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/L			0.0005未満										0.0005以下
アルキル水銀化合物	mg/L			0.0005未満										検出されないこと
PCB	mg/L			0.0005未満										検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満										0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/L			0.0005未満										0.01以下
ジクロロメタン	mg/L			0.002未満										0.02以下
四塩化炭素	mg/L			0.0002未満										0.002以下
1，2－ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満										0.004以下
1，1－ジクロロエチレン	mg/L			0.002未満										0.1以下
1，2－ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満										0.04以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg/L			0.0005未満										1以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg/L			0.0006未満										0.006以下
1，3－ジクロロプロペン	mg/L			0.0002未満										0.002以下
1，4－ジオキサン	mg/L			0.005未満										0.05以下
塩化ビニルモノマー（クロロエチレン）	mg/L			0.0002未満										0.002以下
チウラム	mg/L			0.0006未満										0.006以下
シマジン	mg/L			0.0003未満										0.003以下
チオベンカルブ	mg/L			0.002未満										0.02以下
ベンゼン	mg/L			0.001未満										0.01以下
セレン及びその化合物	mg/L			0.002未満										0.01以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			0.0012										

令和2年度　最終処分地周縁地下水検査結果（桑崎南御廐平井戸）
＊最終処分場より上に位置した水源地です

採水年月日

検査項目	単位	4月24日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月18日	3月11日	基準値
塩化物イオン	mg/L	12	12	21	20	22	20	22	22	19	23	18	18	－
電気伝導率	ms/m	17	17	17	16	17	16	16	17	18	18	15	16	－
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満										0.003以下
全シアン	mg/L			0.1未満										検出されないこと
鉛	mg/L			0.005未満										0.01以下
六価クロム化合物	mg/L			0.02未満										0.05以下
砒素	mg/L			0.005未満										0.01以下
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/L			0.0005未満										0.0005以下
アルキル水銀化合物	mg/L			0.0005未満										検出されないこと
PCB	mg/L			0.0005未満										検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満										0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L			0.0005未満										0.01以下
ジクロロメタン	mg/L			0.002未満										0.02以下
四塩化炭素	mg/L			0.0002未満										0.002以下
1，2－ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満										0.004以下
1，1－ジクロロエチレン	mg/L			0.002未満										0.1以下
1，2－ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満										0.04以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg/L			0.0005未満										1以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg/L			0.0006未満										0.006以下
1，3－ジクロロプロペン	mg/L			0.0002未満										0.002以下
1，4－ジオキサン	mg/L			0.005未満										0.05以下
塩化ビニルモノマー（クロロエチレン）	mg/L			0.0002未満										0.002以下
チウラム	mg/L			0.0006未満										0.006以下
シマジン	mg/L			0.0003未満										0.003以下
チオベンカルブ	mg/L			0.002未満										0.02以下
ベンゼン	mg/L			0.001未満										0.01以下
セレン及びその化合物	mg/L			0.002未満										0.01以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			0.00029										