令和３年度維持管理の状況に関するデータ（一般廃棄物最終処分場）

施設の名称	御所舟最終処分場	
施設の種類	一般廃棄物最終処分場	
施設の設置場所	富士市桑崎字御所舟490-1	
施設の概要	埋立面積（㎡）	5,030
	埋立容量（㎥）	55,909

項目		４月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分量	一般焼却灰	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
擁壁点検	点検日	4月27日	5月13日	6月30日	7月8日	8月19日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
	点検結果	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
調整池点検	点検日	4月27日	5月13日	6月30日	7月8日	8月19日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
	点検結果	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出水処理施設点検	点検日	4月27日	5月13日	6月30日	7月8日	8月19日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
	点検結果	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	措置内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和3年度　御所舟最終処分場（放流水）検査結果
※　放流先は下水道なのでPH・BOD・COD・SSの基準値は明記なし

検査項目	単位	採水年月日 4月27日	5月28日	6月25日	7月30日	8月27日	9月24日	10月22日	11月26日	12月17日	1月28日	2月25日	3月25日	基準値
水素イオン濃度PH	－	8.0	8.2	8.1	8.0	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	9.2	8.5	－
生物化学的酸素要求量BOD	mg/L	170	160	150	170	140	110	150	190	160	170	180	180	－
化学的酸素要求量COD	mg/L	79	67	71	77	72	59	75	82	63	68	71	69	－
浮遊物質濃度SS	mg/L	47	73	86	67	66	63	59	57	61	56	41	54	－
窒素	mg/L	41	34	33	35	28	26	33	39	37	39	47	54	120以下
カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003未満										0.03以下
シアン化合物	mg/L			0.1未満										1以下
有機りん化合物	mg/L			0.1未満										1以下
鉛及びその化合物	mg/L			0.005未満										0.1以下
六価クロム化合物	mg/L			0.01未満										0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L			0.005未満										0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/L			0.0005未満										0.005以下
アルキル水銀化合物	mg/L			0.0005未満										検出されないこと
PCB	mg/L			0.0005未満										0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L			0.001未満										0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L			0.0005未満										0.1以下
ジクロロメタン	mg/L			0.002未満										0.2以下
四塩化炭素	mg/L			0.0002未満										0.02以下
1，2－ジクロロエタン	mg/L			0.0004未満										0.04以下
1，1－ジクロロエチレン	mg/L			0.002未満										1以下
シス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L			0.004未満										0.4以下
1，1，1－トリクロロエタン	mg/L			0.0005未満										3以下
1，1，2－トリクロロエタン	mg/L			0.0006未満										0.06以下
1，3－ジクロロプロペン	mg/L			0.0002未満										0.02以下
1，4－ジオキサン	mg/L			0.005未満										0.5以下
チウラム	mg/L			0.0006未満										0.06以下
シマジン	mg/L			0.0003未満										0.03以下
チオベンカルブ	mg/L			0.002未満										0.2以下
ベンゼン	mg/L			0.001未満										0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L			0.002未満										0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/L			0.1未満										50又は230以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L			11										200以下
n－ヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5以下（鉱物油）
n－ヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	30以下（動物油脂類）
フェノール類含有量	mg/L			0.90										5以下
銅含有量	mg/L			0.05未満										3以下
亜鉛含有量	mg/L			0.01										2以下
溶解性鉄含有量	mg/L			0.01未満										10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L			0.01未満										10以下
クロム含有量	mg/L			0.03未満										2以下
沃素消費量	mg/L	59	54	48	55	52	50	54	61	56	54	42	58	220以下
大腸菌群数	個/cm³			0										3000個/cm³以下
燐含有量	mg/L			0.048										16以下
フッ素及びその化合物	mg/L			0.10										15以下
アンモニア性窒素	ms/m			27										
亜硝酸性窒素	mg/L			0.09										
硝酸性窒素	mg/L			0.07										
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			0.0098										10以下

令和３年度　最終処分地周縁地下水検査結果（今宮水源地）
＊最終処分場より下に位置した水源地です

採水年月日

検査項目	単位	4月27日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日	基準値
塩化物イオン	ｍｇ/L	12	12	12	12	14	14	12	12	12	12	13	12	－
電気伝導率	ｍｓ/m	17	18	17	18	19	19	18	17	17	17	18	17	－
カドミウム及びその化合物	ｍｇ/L			0.0003未満										0.003以下
全シアン	ｍｇ/L			0.1未満										検出されないこと
鉛	ｍｇ/L			0.005未満										0.01以下
六価クロム化合物	ｍｇ/L			0.02未満										0.05以下
砒素	ｍｇ/L			0.005未満										0.01以下
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	ｍｇ/L			0.0005未満										0.0005以下
アルキル水銀化合物	ｍｇ/L			0.0005未満										検出されないこと
ＰＣＢ	ｍｇ/L			0.0005未満										検出されないこと
トリクロロエチレン	ｍｇ/L			0.001未満										0.03以下
テトラクロロエチレン	ｍｇ/L			0.0005未満										0.01以下
ジクロロメタン	ｍｇ/L			0.002未満										0.02以下
四塩化炭素	ｍｇ/L			0.0002未満										0.002以下
１，２－ジクロロエタン	ｍｇ/L			0.0004未満										0.004以下
１，１－ジクロロエチレン	ｍｇ/L			0.002未満										0.1以下
１，２－ジクロロエチレン	ｍｇ/L			0.004未満										0.04以下
1，１，１－トリクロロエタン	ｍｇ/L			0.0005未満										1以下
1，１，２－トリクロロエタン	ｍｇ/L			0.0006未満										0.006以下
１，３－ジクロロプロペン	ｍｇ/L			0.0002未満										0.002以下
１，４－ジオキサン	ｍｇ/L			0.005未満										0.05以下
塩化ビニルモノマー（クロロエチ	ｍｇ/L			0.0002未満										0.002以下
チウラム	ｍｇ/L			0.0006未満										0.006以下
シマジン	ｍｇ/L			0.0003未満										0.003以下
チオベンカルブ	ｍｇ/L			0.002未満										0.02以下
ベンゼン	ｍｇ/L			0.001未満										0.01以下
セレン及びその化合物	ｍｇ/L			0.002未満										0.01以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			0.000076										

令和３年度　最終処分地周縁地下水検査結果（桑崎南御廐平井戸）
＊最終処分場より上に位置した水源地です

採水年月日

検査項目	単位	4月27日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日	基準値
塩化物イオン	ｍｇ/L	19	19	19	19	20	20	22	21	21	20	20	21	－
電気伝導率	ｍｓ/m	15	16	16	16	16	16	17	16	16	16	15	16	－
カドミウム及びその化合物	ｍｇ/L			0.0003未満										0.003以下
全シアン	ｍｇ/L			0.1未満										検出されないこと
鉛	ｍｇ/L			0.005未満										0.01以下
六価クロム化合物	ｍｇ/L			0.02未満										0.05以下
砒素	ｍｇ/L			0.005未満										0.01以下
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	ｍｇ/L			0.0005未満										0.0005以下
アルキル水銀化合物	ｍｇ/L			0.0005未満										検出されないこと
ＰＣＢ	ｍｇ/L			0.0005未満										検出されないこと
トリクロロエチレン	ｍｇ/L			0.001未満										0.01以下
テトラクロロエチレン	ｍｇ/L			0.0005未満										0.01以下
ジクロロメタン	ｍｇ/L			0.002未満										0.02以下
四塩化炭素	ｍｇ/L			0.0002未満										0.002以下
１，２－ジクロロエタン	ｍｇ/L			0.0004未満										0.004以下
１，１－ジクロロエチレン	ｍｇ/L			0.002未満										0.1以下
１，２－ジクロロエチレン	ｍｇ/L			0.004未満										0.04以下
1，１，１－トリクロロエタン	ｍｇ/L			0.0005未満										1以下
1，１，２－トリクロロエタン	ｍｇ/L			0.0006未満										0.006以下
１，３－ジクロロプロペン	ｍｇ/L			0.0002未満										0.002以下
１，４－ジオキサン	ｍｇ/L			0.005未満										0.05以下
塩化ビニルモノマー（クロロエチ	ｍｇ/L			0.0002未満										0.002以下
チウラム	ｍｇ/L			0.0006未満										0.006以下
シマジン	ｍｇ/L			0.0003未満										0.003以下
チオベンカルブ	ｍｇ/L			0.002未満										0.02以下
ベンゼン	ｍｇ/L			0.001未満										0.01以下
セレン及びその化合物	ｍｇ/L			0.002未満										0.01以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			0.00015										