

令和4年度維持管理の状況に関するデータ（一般廃棄物最終処分場）

施設の名称	御所舟最終処分場	
施設の種類	一般廃棄物最終処分場	
施設の設置場所	富士市桑崎字御所舟490-1	
施設の概要	埋立面積 (㎡)	5,030
	埋立容量 (m³)	55,909

項目		4月28日	5月20日	6月17日	7月8日	8月12日	9月16日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
擁壁点検	点検日	4月28日	5月20日	6月17日	7月8日	8月12日	9月16日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
	点検結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整池点検	点検日	4月28日	5月20日	6月17日	7月8日	8月12日	9月16日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
	点検結果	ポンプ漏電により使用不可	-	-	-	-	-	-	-	-	-	強風によりフロートスイッチ故障	-
	措置日	5月12日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2月10日	-
	措置内容	ポンプ交換	-	-	-	-	-	-	-	-	-	新品交換	-
浸出水処理施設点検	点検日	4月28日	5月20日	6月17日	7月8日	8月12日	9月16日	10月14日	11月11日	12月9日	1月13日	2月10日	3月10日
	点検結果	-	-	-	-	-	・PH計電極故障 ・原水ポンプ故障	-	-	-	-	-	-
	措置日	-	-	-	-	-	9月8日	-	-	-	-	-	-
	措置内容	-	-	-	-	-	電極・ポンプ交換	-	-	-	-	-	-

